

要排出抑制施設における自主的取組について

株式会社特殊製鋼所

施設の種類：製鋼の用に供する電気炉

2020年度

|     | 測定年月日及び時刻<br>(開始時刻～終了時刻)  | 自主管理基準値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) | 測定値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 全水銀 | 2020年4月25日<br>(1:24～3:04) | 最大50                                     | 0.050                                |
|     | 2020年11月5日<br>(1:35～3:15) | 最大50                                     | 0.013                                |

2021年度

|     | 測定年月日及び時刻<br>(開始時刻～終了時刻)  | 自主管理基準値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) | 測定値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 全水銀 | 2021年4月16日<br>(1:48～3:28) | 最大50                                     | 0.013                                |

2023年度

|     | 測定年月日及び時刻<br>(開始時刻～終了時刻)  | 自主管理基準値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) | 測定値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 全水銀 | 2023年4月28日<br>(1:13～2:53) | 最大50                                     | 0.06                                 |

2024年度

|     | 測定年月日及び時刻<br>(開始時刻～終了時刻)  | 自主管理基準値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) | 測定値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 全水銀 | 2024年5月31日<br>(1:02～2:42) | 最大50                                     | <0.11                                |

2025年度

|     | 測定年月日及び時刻<br>(開始時刻～終了時刻)   | 自主管理基準値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) | 測定値<br>( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ ) |
|-----|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 全水銀 | 2025年5月21日<br>(23:35～1:05) | 最大50                                     | 0.15                                 |